

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1220363

Product: Cables with PVC insulation and PVC jacket

Type: CYKY, AYKY

Rating: 450/750 V

Ordering firm: ROMCAB S.A.
Voinicenilor St. 35, 540252 Targu Mures, Romania

Manufacturer: ROMCAB S.A.
Voinicenilor St. 35, 540252 Targu Mures, Romania

Factories: S.C. ROMCAB S.A.
Principala Street 267, 547005 Acatari, Mures County, Romania

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 221494-01/01 of: 29.07.2022

A sample of the product was found to be in conformity with:

ČSN 34 7411:14, ČSN EN 50395:06+A1:12, ČSN EN 50396:06+A1:12, ČSN EN 50363-3:06+A1:12, ČSN EN 50363-4-1:06,
ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-201:13+A1:18, ČSN EN 60811-202:13+A1:18, ČSN EN 60811-203:13,
ČSN EN 60811-401:13+A1:18, ČSN EN 60811-402:13, ČSN EN 60811-405:13, ČSN EN 60811-409:13,
ČSN EN 60811-501:13+A1:19, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-505:13, ČSN EN 60811-506:13,
ČSN EN 60811-508:13+A1:18, ČSN EN 60811-509:13+A1:18, ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16,
ČSN EN 60332-1-2:05+A1:16+A11:17+A12:21, ČSN 34 7010-82 ed. 2:20, ČSN 34 7659-1:04+Z1:08

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 31.07.2025

01.08.2022

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



221494-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220363

Výrobek: Kabel s PVC izolací a PVC pláštěm

Typ: CYKY, AYKY

Jmenovité hodnoty: 450/750 V

Objednatel: ROMCAB S.A.
Voinicenilor St. 35, 540252 Targu Mures, Rumunsko

Výrobce: ROMCAB S.A.
Voinicenilor St. 35, 540252 Targu Mures, Rumunsko

Výrobní místo: S.C. ROMCAB S.A.
Principala Street 267, 547005 Acatari, Mures County, Rumunsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 221494-01/01 ze dne: 29.07.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN 34 7411:14, ČSN EN 50395:06+A1:12, ČSN EN 50396:06+A1:12, ČSN EN 50363-3:06+A1:12, ČSN EN 50363-4-1:06,
ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-201:13+A1:18, ČSN EN 60811-202:13+A1:18, ČSN EN 60811-203:13,
ČSN EN 60811-401:13+A1:18, ČSN EN 60811-402:13, ČSN EN 60811-405:13, ČSN EN 60811-409:13,
ČSN EN 60811-501:13+A1:19, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-505:13, ČSN EN 60811-506:13,
ČSN EN 60811-508:13+A1:18, ČSN EN 60811-509:13+A1:18, ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16,
ČSN EN 60332-1-2:05+A1:16+A11:17+A12:21, ČSN 34 7010-82 ed. 2:20, ČSN 34 7659-1:04+Z1:08

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221494 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 31.07.2025

01.08.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



221494-01